

Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

B-Plan 73 "Am Dorfplatz" in Esterwegen

Gewässer		Typ	Gewässerpunkte G
Grundwasser außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten		G12	10

Fläche Belastung aus der Fläche gem. Tabelle 2, DWA- M 153 Belastung aus der Luft gem. Tabelle 1, DWA- M 153	Flächenanteil		Flächen Fi/Luft Li		Abflussbelastung Bi $B_i = f_i \cdot (L_i + F_i)$
	Au,i(m²)o. (ha)	f _i	Typ	Punkte	
Dachflächen von wohn-und vergleichbaren Gewerbegebieten Siedlungsbereich mit geringem Verkehr	694		F2	8	9,00
	694		L1	1	

B= 9,00

Die Abflussbelastung B = 9 ist kleiner als G = 10. Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich